



# Città di Stresa

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO DEL SINDACO

ORIGINALI

ORDINANZA N. 1509

OGGETTO : UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER CONSUMO UMANO IN LOCALITA' CAMPINO

IL SINDACO

**Vista** la comunicazione pervenuta dall'ASL VCO Dipartimento di Prevenzione soc Igiene degli alimenti e della Nutrizione con sede in Omegna il 20 settembre prot. 15304 con la quale è stato segnalato che gli esiti delle analisi effettuate su campioni di acqua potabile prelevati il 17 settembre 2018 in Località Campino via per Someraro, non soddisfano i requisiti minimi previsti dal D.lgs 31/01 e smi, da cui risulta che l'acqua non è potabile.

**Dato** atto che con la medesima comunicazione l'ASL VCO ha chiesto di attivare o adeguare immediatamente il sistema di potabilizzazione e di avvisare gli utenti con opportuno provvedimento.

**Vista** la comunicazione della Soc. ACQUA NOVARA e VCO in data 20 settembre 2018 inviata all'ASL VCO ed al Comune di Stresa, con la quale viene segnalato che il sistema di disinfezione dell'acqua potabile è stato potenziato già a far data dal 19 settembre 2018;

**Ritenuto** in via cautelativa, di dover emettere provvedimento che disponga la bollitura dell'acqua derivante dall'acquedotto pubblico prima di destinarla al consumo umano;

**Visto** l'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e smi;

ORDINA

DALLA DATA ODIERNA E FINO A NUOVA COMUNICAZIONE CHE L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE DERIVANTE DALL'ACQUEDOTTO PUBBLICO, ESCLUSIVAMENTE IN LOCALITÀ CAMPINO, PRIMA DEL CONSUMO UMANO SIA PRECEDUTO DALLA BOLLITURA.

DISPONE

Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla Cittadinanza interessata, mediante avvisi pubblici nella località Campino, pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Stresa.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di adozione della presente ordinanza o della piena conoscenza della stessa.

Copia del presente provvedimento verrà inviato alla ASL VCO Dipartimento di Prevenzione soc Igiene degli alimenti e della Nutrizione con sede in Omegna.

Stresa, 20 settembre 2018



IL SINDACO

Cav. Giuseppe BOTTINI

COMUNE DI STRESA

28838 CITTÀ DI STRESA Piazza Matteotti n. 6 Tel. 0323 939251 C. F. 00201600038

www.comune.stresa.vb.it email: [info@comune.stresa.vb.it](mailto:info@comune.stresa.vb.it) - pec [protocollo@cert.comunestresa.it](mailto:protocollo@cert.comunestresa.it)

28 SET. 2018 al 13 OTT 2018

28 SET. 2018

IL MESSO COMUNALE